



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БЛОК»

198005, Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская, 4  
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.22.СП96 от 9 марта 2010г.  
Действителен до 9 марта 2015г

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 8 от 16.03.15

1. Основание для проведения испытаний: договор № 4-09-0/29 от 10.07.14
2. Наименование продукции: Перегородка из камней керамических крупноформатных для перегородок формат 4.58 НФ. Размер 0.51м\*0.219м\*0.08м, плотность 1400 кг/м<sup>3</sup>, толщина 0.08м на цементно-песчаном растворе, оштукатуренные с двух сторон цементно-песчаным раствором толщиной 0.01м с каждой стороны»
3. Производитель продукции: ООО «ЛСР. Стеновые материалы - Северо-Запад»
4. Предъявитель продукции: ООО «ЛСР. Стеновые материалы- Северо-Запад», Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ш. Никольское, д.55
5. Сведения об испытываемых образцах:
6. Регистрационные данные ИЦ № 8-15-К
7. Маркировка ИЦ 8-15-01 – 8-15-02
8. Методики испытаний ГОСТ 27296-87
9. Дата испытания образцов 26.02.2015 – 17.03.2015

**10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** 1. Индекс звукоизоляции фрагмента перегородки из камней керамических крупноформатных для перегородок формат 4.58 НФ. Размер– 0.51м\*0.219м\*0.08м, плотность 1400 кг/м<sup>3</sup>, толщина 0.08м на цементно-песчаном растворе, оштукатуренные с двух сторон цементно-песчаным раствором толщиной 0.01м с каждой стороны» составляет 45 дБ.

Директор Испытательного  
Центра «БЛОК»

  
Дацюк Т.А.