


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р



Санкт-Петербургский Государственный архитектурно-строительный университет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БЛОК»

198005, Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская, 4  
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001.22.СЛ96 от 9 марта 2010г.

Действителен до 9 марта 2015г

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 21 от 18.07.14

1. Основание для проведения испытаний: договор № 4-09-0/29 от 10.07.14
2. Наименование продукции: Перегородка из камней керамических 7 НФ, плотность 1000 кг/куб.м, пустотность – 45%, размеры 520x120x219 мм на цементно-песчаном растворе
3. Производитель продукции: ООО «ЛСР. Стеновые материалы - Северо-Запад»
4. Предъявитель продукции: ООО «ЛСР. Стеновые материалы- Северо-Запад», Ленинградская обл., Кировский р-н, г.Отрадное, ш. Никольское, д.55
5. Сведения об испытываемых образцах:
6. Регистрационные данные ИЦ № 21-14-К
7. Маркировка ИЦ 21-14-01
8. Методики испытаний ГОСТ 27296-87
9. Дата испытания образцов 10.07.2014 – 17.07.2014

10. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Индекс звукоизоляции перегородки из камней керамических 6,9 НФ, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, пустотность – 45%, размеры 510x120x219 мм на цементно-песчаном растворе составляет 43 дБ.  
Индекс звукоизоляции перегородки из камней керамических 7 НФ, плотность 1000 кг/м<sup>3</sup>, пустотность – 45%, размеры 520x120x219 мм на цементно-песчаном растворе оштукатуренная с двух сторон штукатуркой толщиной по 10мм составляет 45 дБ.

Директор Испытательного  
Центра «БЛОК»

